



3階平面配線図

■設備凡例

記号	名称	備考
LD	ローホリソントライト	
GM1	キャットウォーク1	(SL, LH)
GM2	キャットウォーク2	(SL)
GM3	キャットウォーク3	(密S, BL)
GM4	キャットウォーク4	(CL)
GM5	キャットウォーク5	(密S, CL)
GM6	キャットウォーク6	(密S, CL)
FS	フォロースポットライト	
FSB	フォロースポット用コンセントボックス	
■	コンセントボックス1	C20x4 (直4) / OUTx1
■	コンセントボックス2	C20x4 (直4)
■	コンセントボックス3	C20x4 (調光)
■	コンセントボックス4	C20x4 (調光)

■配線凡例

①	EM-CE 5.5sq-4c×2, E2sq (E51)
②	EM-CE 5.5sq-4c×1, E2sq (E31)
③	EM-CE 8sq-2c×1, E2sq (E31) EM-UTP 0.5-4P×3 (E31)
④	EM-FCPPEE 0.65-10p×1 (E31) EM-UTP 0.5-4P×1 (E31)
⑤	EM-CE 8sq-4c×2, E2sq (E51)
⑥	EM-CE 8sq-4c×2, E2sq (E51) EM-UTP 0.5-4P×1 (E25)
⑦	EM-CE 5.5sq-2c×1, E2sq (E31)

A'	調光器筐直下の2階への貫通部 (要防火区画貫通処理)	
	EM-CE 5.5sq-4c×6	> (E75)
	EM-IE 5.5sq×1	> (E75)
	EM-CE 5.5sq-4c×4	> (E75)
	EM-CE 8sq-2c×2	> (E75)
	EM-UTP 0.5-4P×7	> (E75)

A	ケーブルラック W=400 (セパレータ付)	
	EM-CE 5.5sq-4c×10	
	EM-CE 8sq-2c×2	
	EM-IE 5.5sq×1	
	EM-UTP 0.5-4P×7	
	EM-FCPPEE 0.65-10p×1	

B	ケーブルラック W=300 (セパレータ付)	
	EM-CE 8sq-4c×12	
	EM-IE 5.5sq×1	
	EM-UTP 0.5-4P×2	

C	ケーブルラック W=300 (セパレータ付)	
	EM-CE 5.5sq-2c×1	
	EM-CE 8sq-4c×8	
	EM-IE 5.5sq×1	
	EM-UTP 0.5-4P×4	

D	ケーブルラック W=500 (セパレータ付)	
	EM-CE 5.5sq-2c×1	
	EM-CE 5.5sq-4c×4	
	EM-CE 8sq-4c×10	
	EM-IE 5.5sq×1	

E	ケーブルラック W=500×2段 (セパレータ付)	
	EM-CE 5.5sq-2c×1	
	EM-CE 5.5sq-4c×4	
	EM-CE 8sq-4c×30	
	EM-IE 5.5sq×1	

E'	調光器筐上部、3階への貫通部 (要防火区画貫通処理)	
	EM-CE 5.5sq-2c×1	> (E75)
	EM-CE 5.5sq-4c×4	
	EM-IE 5.5sq×1	
	EM-CE 8sq-4c×5 (E75) ~ 6	
EM-UTP 0.5-4P×9 (E75)		

F	スラブ埋設配管	
	EM-IE 2.0sq×2, E2sq (PF28)	
	EM-FCPPEE 0.65-10p×1 (PF28)	